

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности в здании Частного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования
«Центр специальной подготовки «Витязь» и на прилегающей
территории

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г № 390 « О противопожарном режиме» и является обязательной для исполнения всеми работниками частного образовательного учреждения (далее – ЧОУ)

1.2. Работники ЧОУ допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.

1.3. Обучающиеся, перед началом курса обучения допускаются к занятиям после проведение занятия (беседы) по изучению соответствующих требований пожарной безопасности.

1.4. Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

1.5. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на ответственного за пожарную безопасность.

2. Содержание территории, зданий и помещений

2.1.Перед началом учебного года ЧОУ принимается соответствующей комиссией, в состав которой входит представитель государственного пожарного надзора.

2.2.Территорию ЧОУ необходимо содержать в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить.

2.3.Не допускать стоянку автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов. Дороги, проезды и подъезды к пожарным водоисточникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.

2.4.Запрещается использовать для хозяйственных и (или) производственных целей запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения.

2.5. Разведение костров, сжигание мусора и устройство открытых кухонных очагов на территории ЧОУ не допускается.

2.6. Все проходы, эвакуационные пути и выходы из здания должны быть свободными.

2.7. По окончании работы работники ЧОУ должны тщательно осмотреть помещения, устраниить выявленные недостатки, обесточить электросеть и закрыть помещения на ключ.

2.8. В здании ЧОУ запрещается:

- Производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил.

- Использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (лестничных клеток, коридоров и т. п.) горючие материалы.

- Устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с пребыванием людей, а также лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей.

- Снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками.

- Забивать двери эвакуационных выходов.

- Применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) нагревательные приборы.

- Использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т. п.

- Устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации.

- Проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в них людей.

- Оберывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами.

- Применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари.

- Производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

- Производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т. п. с применением открытого огня.

- Хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды использованные обтирочные материалы.

- Оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы.

3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

3.1. Перед началом отопительного сезона все приборы и системы отопления, вентиляции воздуха ЧОУ должны быть проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал должен пройти противопожарный инструктаж.

3.2. При эксплуатации систем вентиляции воздуха запрещается:

- Отключать огнезадерживающие устройства.
- Выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения и другие горючие вещества.
- Закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.

4. Электроустановки

4.1. Электрические сети и электрооборудование, используемое в ЧОУ, а также правила их эксплуатации должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

4.2. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, пайки или специальных зажимов.

4.3. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками и подключаться от осветительных коробок со штепсельными розетками.

4.4. Электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли.

4.5. При эксплуатации электроустановок запрещается:

- Использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.
- Оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами.
- Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями и другими неисправными электрическими приборами.
- Применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода.

4.6. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение и короткое замыкание, должны быть немедленно устранены.

4.7. На случай отключения электроэнергии на посту дежурного (сторожа) должны храниться электрические фонари. Ответственность за их хранение и поддержание в рабочем состоянии возлагается на завхоза.

5. Установки пожарной автоматики

5.1.Установки пожарной автоматики ЧОУ должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в рабочем состоянии.

5.2.В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту установок, проведение которых связано с их отключением, администрация ЧОУ должна обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и известить об этом пожарную охрану.

5.3. При эксплуатации установок пожарной автоматики не допускается:

- Загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам.
- Складировать материалы на расстоянии менее 0,6 м до извещателей.
- Наносить на извещатели краску, побелку, штукатурку и другие защитные покрытия.

6. Первичные средства пожаротушения

6.1.ЧОУ оснащается первичными средствами пожаротушения независимо от оборудования здания и помещений установками пожаротушения и пожарными кранами. Ответственность за обеспечение ЧОУ первичными средствами пожаротушения, их техническое состояние и своевременную перезарядку возлагается на заместителя заведующего по безопасности.

6.2.Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, а также непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

6.3.Ручные огнетушители размещаются путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от пола до нижнего торца огнетушителя.

6.4.На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, на их место должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.

6.5.При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями, изложенными в прилагаемых к ним паспортах заводов-производителей, и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого вида.

6.6.Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

7. Требования пожарной безопасности при проведении спортивно-массовых мероприятий

7.1.Перед началом спортивно-массовых мероприятий ответственный за пожарную безопасность должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные выходы и пути на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной сигнализации. Все выявленные недостатки необходимо устранить до начала мероприятия.

7.2.На время проведения спортивно-массовых мероприятий должно быть организовано дежурство работников ЧОУ.

7.3.Во время проведения спортивно-массовых мероприятий с детьми должны неотлучно находиться преподаватели (инструктора), с которыми предварительно проведен целевой противопожарный инструктаж.

7.4.Этажи и помещения, где проводятся спортивно-массовых мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов, обозначенных световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания.

7.5.Количество присутствующих в помещении людей при проведении массового мероприятия определяется из расчета 0,75 кв. м на одного человека, а при проведении спортивных праздников и т. п. – из расчета 1,5 кв. м на человека.

7.6.В помещениях, используемых для проведения спортивно-массовых мероприятий, запрещается:

- Использовать ставни на окнах для затемнения помещения.
- Оклейивать стены и потолки обоями.
- Применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустической отделки стен и потолков.

- Хранить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.
- Хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и материалы под сценой, а также в подвалах, расположенных под помещениями.
- Устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и трудно открывающиеся запоры.
- Устанавливать на окнах глухие решетки.

8. Порядок действий в случае возникновения пожара

8.1. В случае возникновения пожара действия работников ЧОУ и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности обучаемых и/или посетителей, их эвакуацию и спасение.

8.2. Каждый работник ЧОУ, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления, повышения температуры и т. п.), обязан:

- Немедленно сообщить об этом по телефону «01».
- Задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации людей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации.
- Отключить подачу электроэнергии в здание, выключить рубильник.
- Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

8.3. Все сотрудники ЧОУ должны быть ознакомлены с планом действий администрации и персонала в случае возникновения пожара, знать и четко выполнять свои обязанности.

Директор ЧОУ ДПО
«Центр специальной подготовки «Витязь»
 (наименование должности руководителя)

Герой России
Лысюк Сергей Иванович
 (подпись руководителя) (ФИО руководителя)

18 февраля 2014 г.